

# ZERTIFIKAT

Der Firma

## OEG Öl- und Gasfeuerungsbedarf Handelsgesellschaft mbH

Industriestraße 1  
31840 Hessisch Oldendorf

wird für das im Herstellwerk

### Portadown

hergestellte Produkt

### Sonnenkollektoren

vom Typ

### 4flex

die Konformität mit

**DIN EN 12975-1:2006-06**

**DIN EN 12975-2:2006-06**

**CEN-KEYMARK-Programmregeln Solarthermische Produkte Version 11.04 (Stand: 2009-12)**

bestätigt und das Nutzungsrecht für die Zeichen



in Verbindung mit der unten genannten Registernummer erteilt.

**Registernummer: 011-7S1541 R**

**Dieses Zertifikat ist gültig bis 2016-03-31.**



DGA-ZE-2460.99

Weitere Angaben siehe Anhang

DIN CERTCO Gesellschaft für  
Konformitätsbewertung mbH  
Alboinstraße 56, 12103 Berlin



2011-03-31

Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Wi.-Ing. Sören Scholz  
- Leiter der Zertifizierungsstelle -

S. Scholz

## **Anhang**

zum Zertifikat mit der Registernummer 011-7S1541 R vom 2011-03-31

### **Technische Angaben**

Siehe Datenblatt für den Prüfbericht von 2011-03-14

Bemerkung(en):

- Die Prüfung der Frostbeständigkeit nach DIN EN 12975-2, Abschnitt 5.8 ist nicht erforderlich.  
Laut Herstellerangabe dürfen die zertifizierten Kollektoren in frostgefährdeten Gebieten nur unter Verwendung geeigneter Frostschutzmittel betrieben werden.
- Die optionale Prüfung der Schlagfestigkeit nach DIN EN 12975-2, Abschnitt 5.10 wurde nicht durchgeführt.

### **Prüflaboratorium / Überwachungsstelle**

TÜV Rheinland  
Energie und Umwelt GmbH  
Testzentrum Energietechnik  
Am Grauen Stein  
51105 Köln

### **Prüfbericht(e)**

Nr. 21216473 R, Nr. 21216473 P von 2011-03-14